



СОГЛАСОВАНО

Председатель КРРО ВОИ

Поддубный С.А.

«31» _____ 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Директора ГБПОУ РК «РКИГ»

О.А. Моцарь

«31» _____ 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ ПД-11-0521**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (ГБПОУ РК «РКИГ»).

1.2. Адрес ГБПОУ РК «РКИГ»: 295000, Республика Крым, Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60/ул. Набережная имени 60 лет СССР, д. 48.

Тел./Факс: (0652) 27-00-38 (телефон), (0652) 27-42-18 (факс), e-mail: 043@crimeaedu.ru; rkig@edu.ru

1.3. Сведения о размещении ГБПОУ РК «РКИГ»:

- литер «А» – административное здание (центр развития профессиональных компетенций), 1 этаж, 522 кв. м, отдельно стоящее здание; год постройки – 1947, год последнего капитального ремонта – 2014; дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий с 01.06.2021, капитальный с 01.04.2021 г.

1.4. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (ГБПОУ РК «РКИГ»).

Юридический адрес организации (учреждения):

- ГБПОУ РК «РКИГ»: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14.

Тел/факс: (0652) 27-00-38 (телефон); (0652) 27-42-18 (факс); e-mail: 043@crimeaedu.ru; rkig@edu.ru Сайт: <http://rkig.edu.ru>

1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.6. Форма собственности: государственная.

- 1.7. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.8. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
- 1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности, виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным образовательным программам.
- 2.2. Плановая мощность: 850 чел., по состоянию на 22.02.2021 г. из них инвалидов – 5 человек.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дневное пребывание:
Понедельник – пятница: 8:00 – 17:00
Выходные дни – суббота, воскресенье.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
 - дети;
 - взрослые трудоспособного возраста;
 - пожилые;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - нарушение слуха (Г);
- 2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации обучающегося в ГБПОУ РК «РКИГ» инвалида: да.

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ ИНВАЛИДОВ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- От железнодорожного вокзала: троллейбус № 5, 6, 9, маршрутное такси № 57, 98, 36, 89, 50, 112. Остановка «Гимназия № 1».
- От автостанции Западная: маршрутное такси № 89, 36. Остановка «Железнодорожный техникум».
- От Центрального автовокзала: троллейбус № 6, маршрутное такси № 85, 60, 49. Остановка «Главпочтамт».
- От автостанции Восточная: маршрутное такси № 78, 36, 51, 62. Остановка «Главпочтамт», «Железнодорожный техникум».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 6-7 минут;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: да. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	-

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДЧ-И (Г, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как **временно недоступно**. В виду того, что объект является учебно-тренировочной площадкой, на его базе предполагается оказание образовательных услуг только для людей с нарушениями слуха. С целью реализации возможности предоставления образовательных услуг на объекте, необходимо закупить оборудование для усиления слуха (индукционную панель).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри участка и здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения на территории и в здании (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Г, У, С О, К)

4.4. Для принятия решения: (требуется/не требуется)

4.4.1. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов: требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Да

- Сайт организации (адрес)

- Карте доступности (адрес) <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «27» мая 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: от «27» мая 2021г.

И.О. Директора

УТВЕРЖДАЮ
ГБПОУ РК «РКИГ»

О.А. Моцарь

2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ПД-11-0521**

27 мая 2021 г.

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (ГБПОУ РК «РКИГ»).

1.2. Адрес ГБПОУ РК «РКИГ»: 295000, Республика Крым, Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60/ул. Набережная имени 60 лет СССР, д. 48.

Тел./Факс: (0652) 27-00-38 (телефон), (0652) 27-42-18 (факс), e-mail: 043@crimeaedu.ru; rkig@edu.ru

1.3. Сведения о размещении ГБПОУ РК «РКИГ»:

- литер «А» – административное здание (центр развития профессиональных компетенций), 1 этаж, 522 кв. м, отдельно стоящее здание; год постройки – 1947, год последнего капитального ремонта – 2014; дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий с 01.06.2021, капитальный с 01.04.2021 г.

1.4. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (ГБПОУ РК «РКИГ»).

Юридический адрес организации (учреждения):

- ГБПОУ РК «РКИГ»: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14.

Тел/факс: (0652) 27-00-38 (телефон); (0652) 27-42-18 (факс); e-mail: 043@crimeaedu.ru; rkig@edu.ru Сайт: <http://rkig.edu.ru>

1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

- 1.6. Форма собственности: государственная.
- 1.7. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.8. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.
- 1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, д. 3.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности, виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным образовательным программам.
- 2.2. Плановая мощность: 850 чел., по состоянию на 22.02.2021 г. из них инвалидов – 5 человек.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дневное пребывание:
Понедельник – пятница: 8:00 – 17:00
Выходные дни – суббота, воскресенье.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
 - дети;
 - взрослые трудоспособного возраста;
 - пожилые;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
 - нарушение слуха (Г);
- 2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации обучающегося в ГБПОУ РК «РКИГ» инвалида: да.

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ ИНВАЛИДОВ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- От железнодорожного вокзала: троллейбус № 5, 6, 9, маршрутное такси № 57, 98, 36, 89, 50, 112. Остановка «Гимназия № 1».
- От автостанции Западная: маршрутное такси № 89, 36. Остановка «Железнодорожный техникум».
- От Центрального автовокзала: троллейбус № 6, маршрутное такси № 85, 60, 49. Остановка «Главпочтамт».
- От автостанции Восточная: маршрутное такси № 78, 36, 51, 62. Остановка «Главпочтамт», «Железнодорожный техникум».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м;
- 3.2.2. время движения (пешком) 6-7 минут;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: да. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	-

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДЧ-И (Г, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как **временно недоступно**. В виду того, что объект является учебно-тренировочной площадкой, на его базе предполагается оказание образовательных услуг только для людей с нарушениями слуха. С целью реализации возможности предоставления образовательных услуг на объекте, необходимо закупить оборудование для усиления слуха (индукционную панель).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри участка и здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения на территории и в здании (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП.
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	Организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для инвалидов (Г, У, С О, К)

4.4. Для принятия решения: (требуется/не требуется)

4.4.1. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов: требуется

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3 Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Да

- Сайт организации (адрес)

- Карте доступности (адрес) <http://zhit-vmeste.ru/>

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по АХЧ Романов А.А. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Инженер - энергетик Зобенко М.Н. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

ведущий специалист по охране труда Челюшко Е.А. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий инженер Маливский С.Н. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Эксперт СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» Бережной А.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов:

Председатель КРРО ВОИ Поддубный С.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Дата согласования « 31 » мая _____ 2021 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителей ООИ ***

После разработки поэтапных планов повышения показателей доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН администрации ОСИ требуется подготовить акт согласования с региональной общественной организацией инвалидов ряда мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг до момента проведения капитального ремонта или реконструкции данного объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий.

Приложение №1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "27" Мая 2021 г. № ПД-11-0521

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I Результаты обследования:

№ п /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Кабинетная форма обслуживания	Да			СП 59.13330.2016 п. 6.5.9	С,К,Г	Необходимо обозначить знаками доступности зоны предоставления услуг для инвалидов	Текущий
					СП 136.13330.2012 п.10.3.1.	С,Г	Необходимо предусмотреть использование в кабинете индукционных контуров	Текущий
3.2	Зальная форма обслуживания	Нет						

3.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет					
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
3.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	Общие требования к зоне	<p>СП 59.13330.2016</p> <p>6.5.9 Информирование тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. <p>СП 136.13330.2012г</p> <p>10.3.1. Акустические устройства и средства предназначены для оказания помощи лицам с недостатками зрения и слуха, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах. К ним относятся: звуковые маячки, шумовые индикаторы, средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы, индукционная петля и другие электроакустические (звукоусиливающие) приспособления (Приложение Б).</p> <p>Следует применять индукционные системы стационарные, узконаправленные, портативные. Места установки индукционных систем - помещения приема посетителей и ожидания, лекционные, зрительные и спортивно-зрелищные залы, фойе, учебные помещения, библиотеки, общежития и гостиничные номера, стационары социальных учреждений.</p> <p>СП 138.13330.2012г</p>					

4.5. Если в задании на проектирование не установлены ограничения, следует обеспечить возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе любой учебной группы (ученического класса). Поэтому требованиям доступности должны отвечать все учебные помещения. Категории учащихся-инвалидов (по видам заболеваний) и количество мест следует устанавливать заданием на проектирование в соответствии со спецификой учебного заведения. При отсутствии этих требований в каждом учебном помещении на один ученический класс или группу учащихся следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1 - 2 места для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата (ОДА), слуха и зрения.

По отдельным предметам, в случае несовместимости педагогических программ с ограниченными возможностями учащихся-инвалидов (занятия физкультурой, военная подготовка, занятия по труду и т.п.), места для инвалидов в учебных кабинетах не предусматриваются.

4.7. Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8 x 1,8 м.

Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-колясках и на опорах, - не менее 0,9 м от спинки стула до следующего стола, а у места учащегося на кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м.

Другие размеры, где не проезжают на кресле-коляске - между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м.

В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслах-колясках, ширина основного прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6м.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные решения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние структурно-функциональной зоны «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» оценено как ВНД.

Для устранения недостатков необходимо:

- Установить рядом с дверьми информирующие тактильные таблички с указанием обслуживаемой категории инвалидов;
- Закупить и установить индукционные петли, аппаратуру усиливающие звук.